

**Сведения о потерях электроэнергии в сетях и о затратах на оплату этих потерь в 2011 году**

	Уровень напряжения	ООО «Объединённые Энергосистемы»	
		млн. кВтч	%
<b>Плановые потери</b>	Всего	4,35	2,14
	ВН		
	СН2	4,35	2,14
	НН		
<b>Нормативные потери *</b>		4,35	2,14
<b>Фактические потери</b>	Всего	3,30	1,53
	ВН		
	СН2	3,30	1,53
	НН		

\* - согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 07 июля 2010 года № 315 по сетям ООО «Объединённые Энергосистемы» установлены нормативные потери.

**Объем и стоимость электрической энергии для компенсации потерь в сетях ООО "ОЭС",  
приобретённой у ОАО "Мосэнергосбыт" в 2011 году**

Показатели	Закупка электроэнергии для компенсации потерь и ее стоимость	
	Объем, млн. кВтч	Стоимость без НДС, млн. руб.
Электрическая энергия, приобретаемая в целях компенсации потерь в сетях ООО «ОЭС»	3,30	4,88