

Сведения о технологических потерях электрической энергии в сетях и о затратах на оплату этих потерь

ООО «Объединённые Энергосистемы» 2015 года

	Уровень напряжения	ООО «Объединённые Энергосистемы»	
		млн. кВтч	%
Плановые потери * 2015 года	Всего	5,0434	2,11
	ВН		
	СН1		
	СН2	5,0434	2,11
	НН		
Нормативные потери **		4,8948	2,11
Фактические потери 2015 года	Всего	2,5451	1,19
	ВН		
	СН1		
	СН2	2,5129	1,18
	НН	0,0322	3,17

*- согласно постановления РЭК Москвы от 26.12.2014 года № 566-ээ утверждены основные показатели баланса электрической энергии и мощности ООО «Объединённые Энергосистемы» на 2015 год;

** - согласно приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 30.09.2014 года № 673 по сетям ООО «Объединённые Энергосистемы» установлены нормативные потери в размере 2,11% от отпуска электрической энергии в сеть 231,9820 млн. кВтч.

Объем и стоимость технологических потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям

ООО «Объединённые Энергосистемы» 2015 года

Показатели	Приобретение электрической энергии для компенсации потерь и ее стоимость	
	Объем, млн. кВтч	Стоимость без НДС, млн. руб.
Электрическая энергия, приобретаемая в 2015 году у ОАО «Мосэнергосбыт»	2,5451	7,6646

Исполнитель: Ефремов В.А.