

Сведения о балансе электрической энергии и мощности

ООО «Объединённые Энергосистемы»

за 2013 год

Плановые показатели 2013 года	Уровень напряжения	Отпуск электроэнергии в сеть	Полезный отпуск электроэнергии
		млн. кВтч	млн. кВтч
	Всего	228,76	223,60
	ВН		
	СН2	228,76	223,60
	НН		
Фактические показатели: 2013 года	Всего	234,37	229,30
	ВН		
	СН2	234,37	229,30
	НН		

Плановые показатели 2013 года	Уровень напряжения	Отпуск электрической мощности в сеть	Полезный отпуск электрической мощности
		МВт	МВт
	Всего	42,14	41,19
	ВН		
	СН2	42,14	41,19
	НН		
Фактические показатели: 2013 года	Всего	42,14	41,19
	ВН		
	СН2	42,14	41,19
	НН		